

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Договору № 11/2013/0270/155 от 08.04.2013
о возмездном оказании услуг по
передаче электрической энергии
от 15.04.2013

Перечень точек приема электрической энергии и мощности в сеть ОАО "Татнефтепром-Зюезнефть" на 2013 год

№ п/п	Источник питания		Уровень напряжения на границе балансовой принадлежности, кВ	Расчетный уровень напряжения	Максимальная мощность, МВт	Место установки учета	Технические характеристики учета														Примечание
	Источник питания (ПС, фидер, ТП)	Наименование присоединения					Электросчетчик				Дата поверки			ТТ			ТН				
							Факт включения в АИИС КУЭ (АИИС КУЭ)	Балансовая принадлежность учета	Заводской номер	Тип	Класс точности	предыдущая	очередная	Межповерочный интервал	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1. ОАО "Сетевая компания"																					
1.1.	ПС "Нурлат" (КТП 129П)	ПС "Нурлат" ВЛ-10кВ Ф-07, опора №88 КТП 129П	10	СН2	0,136	РУ 0,4кВ КТП 129П	да	ОАО "Татнефтепром-Зюезнефть"	7913778	Меркурий-230 ART-03 PQRSIGDN	0.5S	2011,1	2021,1	10	T-0,66	0,5	40	-	-	-	
1.2.	ПС "Мамыково" (ТП-2465П)	ТП-2465П ПС "Мамыково" Ф-23 опора №74 ВЛ-10кВ	10	СН2	0,1	РУ 0,4кВ КТП 2465 П	да	ОАО "Татнефтепром-Зюезнефть"	4450264	Меркурий-230 ART-03 PQRSIGDN/3*(5-7,5)/220/380	0.5S	2007,3	2017,3	10	T-0,66У3	0,5	60	-	-	-	
2. НПСО ОАО "Татнефть" имени В.Д.Шашина																					
2.1.	ПС "Мамыково"	опора №70 ВЛ-110кВ Вишневая Полина - ПIONEER	110	ВН	6	ОПУ 110кВ ПС "Мамыково"	да	ОАО "Татнефтепром-Зюезнефть"	01138466	EA02RAL-B-4	0.2	2001,4	2009,4	8	ТФЭМ	0,5	40	НКФ	0,5	1100	
2.2.	ПС "Мамыково"	опора №70 ВЛ-110кВ Вишневая Полина - ПIONEER	110	ВН	6	ОПУ 110кВ ПС "Мамыково"	да	ОАО "Татнефтепром-Зюезнефть"	01138467	EA02RAL-B-4	0.2	2006,4	2014,4	8	ТФЭМ	0,5	40	НКФ-110	0,5	1100	

Заказчик
ОАО "Сетевая компания"
Заместитель генерального директора -
директор по реализации услуг

В.С. Ниметзянов

1655049111

Согласовано
Заместитель директора по реализации услуг
филиала ОАО "Сетевая компания"
Чистопольских электрических сетей

Е.Д. Морозов

Исполнитель
ОАО "Татнефтепром-Зюезнефть"

Генеральный директор

Ш.Г. Ягудин

20.04.13

Согласовано

Начальник филиала ОАО "Татэнергобьит"
Чистопольского отделения

Р.В. Исмагилов

