

Перечень точек поставки электрической энергии и мощности из сети АО "Татнефтепром-Эозевнефть" на 2017 год

№ п/п	Источник питания (ПС, ФП)	Наименование присоединения	Наименование потребителя	Наименование объекта потребителя	Уровень напряжения на границе балансовой принадлежности, кВ	Расчетный уровень напряжения	Мощность		Место установки прибора учета	Балансовая принадлежность учета	Факт включения в АСКУЭ	Вид энергии	Заводской номер	Тип	Класс точности	Технические характеристики учета			ТТ		ТН		Примечание		
							Максимальная мощность, МВт	Максимальная мощность, МВт								предыдущая	очередная	Межперерывный интервал	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации	Тип		Класс точности	Коэффициент трансформации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1. ООО "Стевая компания"																									
1.1	ПС "Маматов", ВЛ-10кВ Мамаев-Ахметов, опора №17	ВЛ-3кВ Т-1 ПС "Маматов"	Числовское элп	ПС 35/10 Альметьево	35	СИП	22,6	1,30	ЗРУ-35кВ	АО "Татнефтепром-Эозевнефть"	да	А+	01166396	Мерcury-230 ART-001 * (5-7,5)/100	0,5	2007,3	2017,3	10	ТОМ-35	0,5	20	ИНФ-35	0,5	350	
1.2	ПС "Маматов", ВЛ-35кВ Мамаев-Бурган, опора №139	ВЛ-3кВ Т-3 ПС "Маматов"	Числовское элп	ПС 110/35/10 Бурган	35	СИП	3,3	1,30	ЗРУ-35кВ	АО "Татнефтепром-Эозевнефть"	да	А+	01166426	Мерcury-230 ART-001 * (5-7,5)/100	0,5	2007,3	2017,3	10	ТОМ-35	0,5	20	ИНФ	0,5	350	
1.3	ПС "Маматов", ВЛ-10кВ Ф-14, опора №1	ВЛ-10кВ Ф-14 ПС "Маматов"	Числовское элп	Сем	10	СИ2	3,950	0,40	в ящике Ф-14	АО "Татнефтепром-Эозевнефть"	да	А+	01166343	Мерcury-230 ART-001 * (5-7,5)/100	0,5	2007,3	2017,3	10	ТММ-10	0,5	20	НАМИТ	0,5	100	
1.4	ПС "Маматов", ВЛ-10кВ Ф-16, опора №1	ВЛ-10кВ Ф-16 ПС "Маматов"	Числовское элп	Сем	10	СИ2	2,301	0,30	в ящике Ф-16	АО "Татнефтепром-Эозевнефть"	да	А+	01166424	Мерcury-230 ART-001 * (5-7,5)/100	0,5	2007,3	2017,3	10	ТММ	0,5	20	НАМИТ	0,5	100	
1.3	ПС "Маматов", ВЛ-10кВ Ф-17, опора №9	ВЛ-10кВ Ф-17 ПС "Маматов"	Числовское элп	Сем	10	СИ2	2,580	0,23	в ящике Ф-17	АО "Татнефтепром-Эозевнефть"	да	А+	01713878	Мерcury-230 ART-001 * (5-7,5)/100	0,5	2007,3	2017,3	10	ТММ-10	0,5	20	НАМИТ	0,5	100	
1.6	ПС "Маматов", ВЛ-10кВ Ф-21, опора №100	ВЛ-10кВ Ф-21 ПС "Маматов"	Числовское элп	Сем	10	СИ2	6,585	0,70	в ящике Ф-21	АО "Татнефтепром-Эозевнефть"	да	А+	01713233	Мерcury-230 ART-001 * (5-7,5)/100	0,5	2007,3	2017,3	10	ТММ-10	0,5	30	НТММ-10	0,5	100	
1.7	ПС "Маматов", ВЛ-10кВ Ф-23, опора №9	ВЛ-10кВ Ф-23 ПС "Маматов"	Числовское элп	Сем	10	СИ2	2,680	0,30	в ящике Ф-23	АО "Татнефтепром-Эозевнефть"	да	А+	01166394	Мерcury-230 ART-001 * (5-7,5)/100	0,5	2007,3	2017,3	10	ТММ-10	0,5	30	НТММ-10	0,5	100	
2. Потребители ПП																									
2.1	ПС "Маматов", ФП 10кВ Ф-11	ВЛ-10кВ Ф-11 ПС "Маматов"	ООО "НИКТ"	Ифрепромвест	10	ВН	1,3	0,40	в ящике Ф-11	АО "Татнефтепром-Эозевнефть"	да	А+	01166749	Мерcury-230 ART-001 * (5-7,5)/220/080	0,55	2007,3	2017,3	10	ТММ-10	0,5	40	НАМИТ	0,5	100	
2.2	ПС "Маматов", ВЛ-10кВ Ф-13, опора №	опора ВЛ-10 Ф-13	ОАО "Татнефтепром"	КУУСН МН	10	СИ2	0,16	0,035	ПСС 10кВ	АО "Татнефтепром-Эозевнефть"	да	А+	21766419	Мерcury-230 ART-001 * (5-7,5)/217/100	0,55	2015,1	2025,1	10	ТТМ-А	0,5	60	-	-	-	
2.3	ПС "Маматов", ВЛ-10кВ Ф-24, опора №	опора ВЛ-10 Ф-24	ОАО "Татнефтепром"	КУУСН МН	10	СИ2	0,16	0,030	ПСС 10кВ	АО "Татнефтепром-Эозевнефть"	да	А+	21766440	Мерcury-230 ART-001 * (5-7,5)/217/100	0,55	2015,1	2025,1	10	ТТМ-А	0,5	60	-	-	-	
2.4	ПС "Маматов", ФП 10кВ Ф-25	ВЛ-10кВ Ф-25 ПС "Маматов"	МФП "Управление жилищно-коммунального хозяйства Ижевского энергетического филиала "Татнефть"	Сигуратов	10	ВН	1,03	0,30	в ящике Ф-25	АО "Татнефтепром-Эозевнефть"	да	А+	01166738	Мерcury-230 ART-001 * (5-7,5)/220/080	0,55	2007,3	2017,3	10	ТММ-10	0,5	20	НАМИТ	0,5	100	


ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Договору № 1013/17/10155 от 04.10.13
о предоставлении услуг по передаче электрической энергии
от _____ 20__ г.

Man
Spina

Мен
С.С.С.С.

№ п/п	Источник питания (ПС, федер, ТП)	Наименование присоединения	Наименование потребителя	Наименование объекта потребителя	Уровень напряжения на границе балансовой принадлежности, кВ	Расчетный уровень напряжения	Мощность		Место установки прибора учета	Балансовая принадлежность учета	Факт включения в АСКУЭ	Вид энергии	Заводской номер	Тип	Электротехнические		Технические характеристики учета					Примечание			
							Присоединенная мощность, МВА	Максимальная мощность, МВт							Дата ввода	очередная	Межповерочный интервал	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации	Тип		Класс точности	Коэффициент трансформации	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2.5	ПС "Машково", ВЛ-10кВ Ф-23, ТП-26651	КЛ-0-4 кВ	Репродуктивное отделение по республике Татарстан ПАО "Татэнерго" филиал ОАО "Метробанк"	Базовая станция (Машково-ЮК "Перекресток")	0,4	III	0,005	0,004	ВЛ-0-4 кВ	Репродуктивное отделение по республике Татарстан ПАО "Татэнерго" филиал ОАО "Метробанк"	нет	А+	64833230	ЦС680324 (5-8)/230230	1,0	2007,2	2013,2	6	-	-	-	-	-	-	-
2.6	ПС "Машково", ВЛ-10кВ Ф-13, КТП	КЛ-0-4 кВ	Репродуктивное отделение по республике Татарстан ПАО "Татэнерго" филиал ОАО "Метробанк"	Базовая станция (Машково-Юкская)	0,4	III	0,006	0,005	ВЛ-0-4 кВ	Репродуктивное отделение по республике Татарстан ПАО "Татэнерго" филиал ОАО "Метробанк"	нет	А+	68017529	ЦС680711 (5-6)/230	1,0	2006,1	2022,1	16	-	-	-	-	-	-	-
2.7	ПС "Машково", ВЛ-10кВ Ф-15, ТП 1	ВЛ-0-4 кВ	ООО "Татэнерго"	Электростанция приключенная (ТП, ЦС)	10	С12	0,1	0,070	Ресурсы на опоре №46	ООО "Татэнерго" филиал ОАО "Метробанк"	да	А+	08081512380	СЦТ-4ТМА03М	0,55	2011,1	2021,1	10	ТОН-10	0,5	30	ЭН01Д-10 1075	0,5	100	
2.8	ПС "Машково", Ф-23 ВЛ-10кВ КТП №26651	ВЛ-0-4 кВ	Филиал ОАО "Татэнерго" филиал ПТ	Базовая станция №523	0,4	III	0,00388	0,005	ВЛ-0-4 кВ от КТП №65	Филиал ОАО "Татэнерго" филиал ПТ	нет	А+	10186446	Мерcury-230 ART-20 PQR8SN	1,0	2012,1	2022,1	10	ТОН-10	0,5	20	ЭН01Д-10 У2	0,5	100	
2.9	ПС "Машково", Ф-23 ВЛ-10кВ КТП №26651	ВЛ-0-4 кВ	УФПС "Татэнерго" филиал ПТ	Узел тепловой точки	0,4	III	0,00388	0,005	ВЛ-0-4 кВ	УФПС "Татэнерго" филиал ПТ	нет	А+	62082103	ЦС680711	1,0	2006,4	2022,4	16	Т-0,66	0,5	40	-	-	-	-
2.10	ПС "Машково", Ф-23 ВЛ-10кВ КТП №26651	ВЛ-0-4 кВ	Филиал ОАО "Татэнерго" филиал ПТ	Узел застройки	0,4	III	0,00388	0,005	ВЛ-0-4 кВ	Филиал ОАО "Татэнерго" филиал ПТ	нет	А+	53852500709	ЦС680711	2,0	2005,3	2011,3	6	ТОН-10	0,5	20	ЭН01Д-10 У7	0,5	100	
2.11	ПС "Машково", ВЛ-10кВ Ф-23, ТП №26	КЛ-0-4 кВ	ЗАО "Семинформ"	Узел прицеп нефтяной ТЭС-2100	0,4	III	0,118	0,1	ТП	ЗАО "Семинформ"	да	А+	14758011	Мерcury-230 ART-23 PQR8SN	0,5	2013,2	2023,2	10	Т-0,66	0,5	30	-	-	-	-
2.12	ПС "Машково", ВЛ-10кВ Ф-13, опора №5	опора ВЛ-10 кВ Ф-13	ЗАО "Президент Кадр Актин"	Промышленная площадка с электродвигателями комплект и запасной частью	10	С12	0,25	0,2	ТП	ЗАО "Президент Кадр Актин"	да	А+	19092554	Мерcury-230 ART-23 PQR8SN (5-8)/230230	0,5	2014,1	2024,1	10	Т-0,66	0,5	80	-	-	-	-
2.13	ПС "Машково", ВЛ-10кВ Ф-23, ТП №26651	КЛ-0-4 кВ	Акционерный филиал ООО "Татэнерго" Центр	АЭС №99	0,4	III	0,025	0,021	опоры	Акционерный филиал ООО "Татэнерго" Центр	нет	А+	19487801	Мерcury-230 ART-20 PQR8SN (7-10)/230230/400	0,5	2014,2	2024,2	10	-	-	-	-	-	-	-
2.14	ПС "Машково", ВЛ-10кВ Ф-15, опора №55	ТП №1, КЛ-0-4 кВ	ООО "Центр сервисных услуг"	Подстанционная база (Административный склад, цех, производственные мастерские)	10	С12	0,4	0,2	ТП	ООО "Центр сервисных услуг"	да	А+	21760312	Мерcury-234 ART-24 PQR8SN (5-8)/230230/400	0,5	2015,1	2025,1	16	ТТД	0,5	200	-	-	-	-
2.15	ПС "Машково", ВЛ-10кВ Ф-24, опора №88	ТП №2, КЛ-0-4 кВ	ООО "Центр сервисных услуг"	Подстанционная база (Административный склад, цех, производственные мастерские)	10	С12	0,4	0,135	ТП	ООО "Центр сервисных услуг"	да	А+	21760255	Мерcury-234 ART-24 PQR8SN (5-8)/230230/400	0,5	2015,1	2025,1	16	ТТД	0,5	200	-	-	-	-
2.16	Ф-23 ПС "Машково" КТП 2111 160100,4	ВЛ-0-4 кВ	Исполнительное Управление СТИ Юртехнического центра	Узловое оборудование	0,4	III	0,01123	0,01	ТП	АО "Татэнерго-Защита"	нет	А+	0747871108105669	ЦС6803	0,5	2007,4	2017,4	10	-	-	-	-	-	-	-
2.17	Ф-23 ПС "Машково" КТП 2111 160100,4	ВЛ-0-4 кВ	Департамент Сведения	с. Машково, ул. Заречная, д. 2, кв 1	0,4	III	0,0023	0,002	ТП	Департамент Сведения	нет	А+	0727670103754645	ЦД 6807 11	1,0	2007,4	2023,4	16	-	-	-	-	-	-	-
2.18	Ф-23 ПС "Машково" КТП 2111 160100,4	ВЛ-0-4 кВ	Департамент Транспортировки	с. Машково, ул. Заречная, д. 2, кв 1	0,4	III	0,0023	0,002	финал дома	Департамент Транспортировки	нет	А+	60091792	ЦД 6807 11	1,0	2006,4	2023,4	16	-	-	-	-	-	-	-

№№ п/п	Источник питания		Наименование присоединения	Наименование потребителя	Наименование объекта потребителя	Уровень напряжения на границе балансовой принадлежности, кВ	Расчетный уровень напряжения	Мощность		Место установки прибора учета	Балансовая принадлежность учета	Факт включения в АСКУЭ	Вид энергии	Заводской номер	Тип	Класс точности	Дата поверки		Межповерочный интервал	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации	Примечание
	Источники питания (ПС, фидер, ТП)	Наименование						Присоединенная мощность, МВА	Максимальная мощность, МВт								предыдущая	очередная								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
2.41	Ф-23 ПС "Маяковское" КТП 21П1 160/100,4	ВЛ-0,4-кВ	Вулкан, Гурьевск Республика Дагестан	с Маяковское, ул. Ибрагимовых, д.3	0,4	III	0,0024	0,002	фидер дома	Вулкан Гурьевск Республика Дагестан	нет	А-	7281351	ЦЭ 6427М	1,0	2007,4	2015,4	8	-	-	-	-	-	-	-	
2.42	Ф-23 ПС "Маяковское" КТП 21П1 160/100,4	ВЛ-0,4-кВ	Олимпиаца Абулка Руревича	с Маяковское, ул. Ибрагимовых, д.12	0,4	III	0,0024	0,002	фидер дома	Олимпиаца Абулка Руревича	нет	А-	00702470	Мерсер 200,02	2,0	2006,4	2022,4	16	-	-	-	-	-	-	-	
2.43	Ф-23 ПС "Маяковское" КТП 21П1 160/100,4	ВЛ-0,4-кВ	Безугуб Сергей Михайлович	с Маяковское, ул.Ибрагимовых, д.14	0,4	III	0,0024	0,002	фидер дома	Безугуб Сергей Михайлович	нет	А-	60950722	ЦЭ 6407 П	1,0	2006,4	2022,4	16	-	-	-	-	-	-	-	
2.44	Ф-23 ПС "Маяковское" КТП 21П1 160/100,4	ВЛ-0,4-кВ	Хуретганов Ислам Ибрагимович	с Маяковское, ул. Ибрагимовых, д.42	0,4	III	0,0024	0,002	фидер дома	Хуретганов Ислам Ибрагимович	нет	А-	72813009	ЦЭ 6427М	1,0	2007,4	2015,4	8	-	-	-	-	-	-	-	
2.45	Ф-23 ПС "Маяковское" КТП 20П1 160/100,4	ВЛ-0,4-кВ	Рустамов Ислам Халипович	с Маяковское, ул. Мухоморова, д.29	0,4	III	0,0024	0,002	фидер дома	Рустамов Ислам Халипович	нет	А-	1054149	Мерсер 200,02	1,0	2012,4	2024,4	16	-	-	-	-	-	-	-	




Заказчик
 Филиал ОАО "Сетевая компания"
 Чистопольские электрические сети
 директор

 А.А. Давыдов
 20 _____ г.



Исполнитель
 АО "Татнефть-пром-Эозеэнефть"
 Генеральный директор

 М.И. Давыдов
 20 _____ г.



Согласовано
 Заместитель директора по развитию
 филиала ОАО "Сетевая компания"
 Чистопольские электрические сети

 М.И. Давыдов

Мер Корнеевич М

С.А. Бабичев
 Н.А. Корнеевич

П.Г. Булентьев